

送電トラブルの影響による運転見合わせについて

伊豆急行線は、河津変電所～蓮台寺変電所間で発生した送電トラブルの影響により、伊豆急行線の一部区間で運転見合わせが発生いたしましたのでお知らせします。なお、運行への影響につきましては下記のとおりです。

※ 当初、表題を信号トラブルとしていましたが、その後の調査の結果、原因が送電設備であったことから、表題を送電トラブルに変更します。

記

1. 発生日 2021年9月 8日（水曜日）
2. 状況 6時34分 河津変電所～蓮台寺変電所間 停電発生
伊豆高原駅～伊豆急下田駅間で運転見合わせ
伊東駅～伊豆高原駅間で折り返し運転を実施
9時51分 障害箇所の応急処置を行い送電再開
10時04分 全線で運転再開
3. 運休列車 上り 9本 下り 8本 計 17本
4. 影響人員 約 1,000人
5. 代行輸送 バスによる代行輸送 河津駅～伊豆急下田駅間 運行
6. 施設への影響 河津変電所～蓮台寺変電所間に設置している電灯用変圧器に故障が発生したため、保安装置が働き停電となりました。当該変圧器関係の復旧処置をおこない、安全上問題がないことを確認し、運転を再開いたしました。

以上

お問い合わせ先

伊豆急行株式会社 運輸部 電話：0557-53-1115
企画部 電話：0557-53-1111



伊豆急行株式会社