

## 電気設備のトラブルによる運転見合わせについて

伊豆急行線は、片瀬白田駅～伊豆稲取駅間で発生した電気設備のトラブルにより、一部区間で運転見合わせが発生しましたのでお知らせします。なお、運行への影響につきましては下記のとおりです。

### 記

1. 発生日 2022年11月 8日（火曜日）
2. 状況  
11月8日（火曜日）  
19時49分 片瀬白田駅～伊豆稲取駅間で吊架線が断線し、伊豆北川変電所～伊豆稲取変電所間で停電が発生。  
伊豆高原駅～伊豆急下田駅間で運転を見合わせ、伊東駅～伊豆高原駅間で折り返し運転を実施。  
  
11月9日（水曜日）  
4時19分 障害箇所の復旧処置が完了し送電を再開。  
初電より全線で運転を再開。
3. 運休列車 上り 4本 下り 4本 計 8本
4. 影響人員 約 150人
5. 代行輸送 タクシーによる代行輸送 伊豆高原駅～伊豆急下田駅間
6. 原因 調査中

以上

### お問い合わせ先

伊豆急行株式会社 運輸部 電話：0557-53-1115  
0557-53-1111



# 伊豆急行株式会社