浄水水質検査結果書

第 25-SS-01767 号
2025 年 7 月 15 日

伊東市八幡野１１５１

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号第2号

伊豆急行株式会社　運輸部　　様

静岡県焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長 岡 田 国 一

一般財団法人静岡県生活科学検査センター理事長之印

2025年7月10日　にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

採水年月日	2025年7月10日	気　温	31.5℃	水　温	25.5℃
水源又は施設の名称	伊豆高原上水道			採水時残留塩素	0.2mg/L
採水地点	伊豆高原分譲地25次地区管末				
採水者名	大川　　（所属）　****				

試料の検査結果は下記のとおりです

検査事項	水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による							
No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL						
2	大腸菌	検出しない						
38	塩化物イオン	5.2 mg/L						
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.2 mg/L未満						
47	pH値	7.9						
48	味	異常なし						
49	臭気	異常なし						
50	色度	0.5 度未満						
51	濁度	0.1 度未満						
		以下余白						

判定	上記水質項目については水質基準に適合である		
検査期日	2025年7月10日　～　2025年7月11日	検査責任者	技術部長 田村 博
備考			

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません 。
・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所　焼津市塩津1番地の1　TEL 054-621-5003
・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025:2017の認定を取得した検査項目です。（検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号　別表第31）