

# 浄水水質検査結果書

第 24-SS-04748 号  
2025 年 2 月 14 日

伊東市八幡野 1 1 5 1

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第2号


伊豆急行株式会社 運輸部

様

静岡県焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター

理事長 岡田 国



2025年2月6日にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。  
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。)

|           |                  |     |      |         |         |
|-----------|------------------|-----|------|---------|---------|
| 採水年月日     | 2025年2月6日        | 気 温 | 3.8℃ | 水 温     | 13.3℃   |
| 水源又は施設の名称 | 伊豆高原上水道          |     |      | 採水時残留塩素 | 0.2mg/L |
| 採水地点      | 伊豆高原分譲地25次地区管末   |     |      |         |         |
| 採水者名      | 飯島雄二 (所属) 分譲地管理課 |     |      |         |         |

## 試料の検査結果は下記のとおりです

| 検査事項 |                   |                                  | 水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査<br>検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による |      |         |     |           |      |
|------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------|-----|-----------|------|
| No.  | 検査項目              | 検査結果                             | No.                                                      | 検査項目 | 検査結果    | No. | 検査項目      | 検査結果 |
| 1    | 一般細菌              | 0 CFU/mL                         | 47                                                       | pH値  | 7.9     |     |           |      |
| 2    | 大腸菌               | 検出しない                            | 48                                                       | 味    | 異常なし    |     |           |      |
| 7    | ヒ素及びその化合物         | 0.0026 mg/L                      | 49                                                       | 臭気   | 異常なし    |     |           |      |
| 10   | シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.001 mg/L未満                     | 50                                                       | 色度   | 0.5 度未満 |     |           |      |
| 21   | 塩素酸               | 0.06 mg/L未満                      | 51                                                       | 濁度   | 0.1 度未満 |     |           |      |
| 22   | クロロ酢酸             | 0.002 mg/L未満                     |                                                          |      | 以下余白    |     |           |      |
| 23   | クロロホルム            | 0.0002 mg/L未満                    |                                                          |      |         |     |           |      |
| 24   | ジクロロ酢酸            | 0.002 mg/L未満                     |                                                          |      |         |     |           |      |
| 25   | ジブロモクロロメタン        | 0.0003 mg/L                      |                                                          |      |         |     |           |      |
| 26   | 臭素酸               | 0.001 mg/L未満                     |                                                          |      |         |     |           |      |
| 27   | 総トリハロメタン          | 0.01 mg/L未満                      |                                                          |      |         |     |           |      |
| 28   | トリクロロ酢酸           | 0.002 mg/L未満                     |                                                          |      |         |     |           |      |
| 29   | ブロモジクロロメタン        | 0.0002 mg/L未満                    |                                                          |      |         |     |           |      |
| 30   | ブロモホルム            | 0.0003 mg/L                      |                                                          |      |         |     |           |      |
| 31   | ホルムアルデヒド          | 0.004 mg/L未満                     |                                                          |      |         |     |           |      |
| 38   | 塩化物イオン            | 5.3 mg/L                         |                                                          |      |         |     |           |      |
| 46   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.2 mg/L未満                       |                                                          |      |         |     |           |      |
| 判定   |                   | 上記水質項目については水質基準に適合である            |                                                          |      |         |     |           |      |
| 検査期日 |                   | 2025年2月6日      ～      2025年2月13日 |                                                          |      | 検査責任者   |     | 技術部長 田村 博 |      |
| 備考   |                   |                                  |                                                          |      |         |     |           |      |

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。

・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 TEL 054-621-5003

・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025:2017の認定を取得した検査項目です。(検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31)