



浄水水質検査結果書

第 21-SS-04161 号
2022 年 01 月 12 日

伊東市八幡野1151	厚生労働省登録水質検査機関	登録番号第2号			
伊豆急行株式会社 運輸部	様	焼津市塩津1番地の1			
	一般財団法人静岡県生活科学検査センター 理事長 石川 幸伸				
2022年1月6日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。 (当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。)					
採水年月日	2022年1月6日	気 温	2 °C	水 温	11.8 °C
水源又は施設の名称	伊豆高原上水道	採水時残留塩素		0.2 mg/L	
採水地点	伊豆高原分譲地25次地区管末				
採水者名	川村 (所属) * * * * *				



試料の検査結果は下記のとおりです

水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による								
No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL						
2	大腸菌	検出しない						
38	塩化物イオン	5.1 mg/L						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満						
47	pH値	7.7						
48	味	異常なし						
49	臭気	異常なし						
50	色度	0.5 度未満						
51	濁度	0.1 度未満						
		以下余白						
判定	上記水質項目については水質基準に適合である							
検査期日	2022年1月6日 ~ 2022年1月12日			検査責任者	技術部長 小和田和宏			
備考								

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。
 ・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 TEL 054-621-5003
 ・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025(2005)の認定を取得した検査項目です。(検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31)