

浄水水質検査結果書

第 18-SS-02693 号
平成30年09月10日

伊東市八幡野1151


厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第2号

伊豆急行株式会社 運輸部 様

静岡市葵区北安東4丁目27番2号



一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長 石川 幸



平成30年9月6日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。)

採水年月日	平成30年9月6日	気温	29℃	水温	23.3℃
水源又は施設の名称	伊豆高原上水道			採水時残留塩素	0.2 mg/L
採水地点	伊豆高原分譲地25次地区管末				
採水者名	***** (所属) 株式会社伊豆急ハウジング水道温泉担当				

試料の検査結果は下記のとおりです

検査事項		水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による						
No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL						
2	大腸菌	検出しない						
38	塩化物イオン	5.2 mg/L						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満						
47	pH値	7.9						
48	味	異常なし						
49	臭気	異常なし						
50	色度	0.5 度未満						
51	濁度	0.1 度未満						
		以下余白						
判定	上記水質項目については水質基準に適合である							
検査期日	平成30年9月6日 ~ 平成30年9月10日				検査責任者	技術部長 新村 亨		
備考								

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。
 ・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター-焼津検査所 焼津市塩津1番1 Tel. 054-621-5003
 ・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025(2005)の認定を取得した検査項目です。(検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31)