

## 質問回答書

入札番号： 公静社健第71号

工事名： 令和5年度 静岡社会健康医学大学院大学バス待合所新設工事

質問事項	質問内容	回答
電気設備工事 埋設深さ 土被りについて ※対象図面無し	植栽帯内での土被りについては、既設埋設物の有無もありますが、 $H=0.3\text{m}\sim 0.5\text{m}$ でよろしいでしょうか。	掘削深さは $0.6\text{m}$ 、土被りについては $0.55\text{m}$ 程度を想定しています。